



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.

Szymany 150, 12-100 Szczytno

NIP: 7451842294

REGON: 281345971

KRS: 0000399439

Adres strony internetowej: www.mazuryairport.pl

Szymany, dn. 25.05.2026 r.

WIM.PT.0810.30.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą do Warmia i Mazury Sp. z o.o., z siedzibą: Szymany 150, 12-100 Szczytno akumulatorów AGM.

Lp.	Przedmiot dostawy	J.m.	Ilość
1.	Akumulator AGM 12V 100Ah	Szt.	84
2.	Akumulator AGM 9-12 12V/9Ah	Szt.	20
3.	Akumulator AGM 12 V 7,2 Ah (Długość 151mm, szerokość 65mm, wysokość 94mm, wysokość całkowita 100mm)	szt.	8
4.	Akumulator AGM 12V 26Ah (Długość 166mm, szerokość 175mm, wysokość 125mm)	szt.	4
5.	Akumulator AGM 12V 40Ah	szt.	4

Wymagania:

- Akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii AGM (Absorbent Glass Mat).
- Akumulator szczelnie zamknięty (VRLA) bez możliwości wycieku kwasu oraz wydzielania gazów.
- Możliwość pracy akumulatora w dowolnej pozycji oraz w niewentylowanych pomieszczeniach.
- Wydłużona żywotność na pracę buforową.
- Umiarkowanie odporny na głębokie rozładowania (Deep-Cycle).
- Szeroki zakres temperatury pracy.
- Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje.
- Wbudowane terminale z gwintem na śruby do złącza oczkowego dla akumulatorów 100Ah i 40Ah.
- Wbudowany płaski terminal wsuwany T1 lub T2 dla akumulatorów 7,2Ah i 9Ah.
- Niskie samo rozładowanie.

- Żywotność 1200 Cykli DOD 80% dla akumulatora 100Ah.
- Żywotność 500 Cykli DOD 80% dla akumulatora 40Ah.
- Data produkcji akumulatorów 2026 r.
- Oznaczenie pojemności C10 dla akumulatorów 40Ah i 100Ah.
- Oznaczenie pojemności C20 dla akumulatorów 7.2Ah, 9Ah i 26Ah.
- Termin dostawy: do 30 dni od dnia zamówienia.
- Wraz z ofertą należy dostarczyć noty katalogowe oferowanych akumulatorów.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało przygotowane z planowanymi pracami modernizacyjnymi oraz bieżącym utrzymaniem infrastruktury elektrycznej na terenie portu lotniczego. Ilość oraz rodzaj asortymentu zostały wskazane w ilościach niezbędnych do wykonania szacowania wartości zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

Kryterium oceny ofert: cena 100%


Uwagi: Wycena ma na celu przeprowadzenie analizy rynku oraz wyłonienia Wykonawcy.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: n.rykaczewska@mazuryairport.pl

Termin składania ofert: 01.06.2026 r. do godz. 13:00

Zlecający:

Kierownik


.....
(Podpis: **ds. Elektroenergetycznych**)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy