



**Warmia i Mazury**  
Sp. z o.o.

**WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.**

Szymany 150, 12-100 Szczytno

NIP: 7451842294

REGON: 281345971

KRS: 0000399439

Adres strony internetowej: [www.mazuryairport.pl](http://www.mazuryairport.pl)

WIM.LSRG.3213.9.2026

Szymany, dn. 03.06.2026 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

*(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)*

**Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:**

*Dostawa inwerterowego agregatu prądowórczego o zwartej, kompaktowej budowie typu „walizka” z możliwością przenoszenia przez jedną osobę, który umożliwia zasilanie urządzeń elektronicznych i ratowniczych, w tym także medycznych w czasie sytuacji kryzysowych, lub podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Agregat o obniżonej głośności.*

Agregat powinien posiadać następujące parametry:

1. **Wymiary maksymalne urządzenia** w mm:
  - długość max 575, - szerokość max 310, - wysokość 460
  - waga suchego agregatu do 27 kg.
2. **Prądnica:**
  - stabilizacja napięcia – inwerter,
  - typ – jednofazowa,
  - moc maksymalna – 3,2 kVA,
  - moc znamionowa – 2,6 kVA,
  - napięcie 230 V, częstotliwość 50 Hz,
  - prąd znamionowy 11,3 A.
  - wymagane dwa gniazda AC – 230V/16A
3. **Silnik:**
  - typ 4 suw, ohv, 1 cylinder, z wtryskiem paliwa
  - pojemność skokowa dostosowana do wymaganej mocy elektrycznej agregatu,
  - system chłodzenia wymuszonym powietrzem,
  - rodzaj zapłonu - tranzystorowy,
  - rozruch ręczny lub automatyczny,
  - gwarantowana wartość mocy akustycznej wg 2000/14/ec - 91 dBA,
  - zmierzona wartość mocy akustycznej wg 2000/14/ec - 73 dBA,
  - zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie olejowe,
  - wymagane złącze do pracy równoległej.
  - wymagany czas pracy agregatu przy obciążeniu znamionowym na jednym tankowaniu – min 3,5 godz.

Urządzenie powinno posiadać łączność bluetooth oraz oprogramowanie (aplikację do monitorowania parametrów pracy).

Wymagamy od dostawcy wykonania przeglądu przedsprzedażowego.

Prosimy o wyszczególnienie w formularzu ofertowym kosztów dostawy, jeśli nie będzie ona uwzględniona w cenie agregatu.

**Termin realizacji zamówienia:** do dn. 22.07.2026 r.

**Kryterium oceny ofert:** cena 100%

**Uwagi:** Wycena ma na celu przeprowadzenie analizy rynku oraz wyłonienia Dostawcy agregatu.

**Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:** [g.rybaczyk@mazuryairport.pl](mailto:g.rybaczyk@mazuryairport.pl)

**Termin składania ofert:** 30.06.2026 r. do godz. 15:00

**Zlecający:**  
Zastępca Komendanta  
Lotniskowej Stacji Ratowniczo-Gaśniczej  
*GRZ*  
z.up. Grzegorz Rybaczyk...  
z-ca komendanta LSRG.....  
(Podpis Kierownika Komórki  
Organizacyjnej)