



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.

Szymany 150, 12-100 Szczytno

NIP: 7451842294

REGON: 281345971

KRS: 0000399439

Adres strony internetowej: www.mazuryairport.pl

WIM.LSRG.3213.9.2026

Szymany, dn. 12.06.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

*Dostawa inwerterowego agregatu prądotwórczego o zwartej, kompaktowej budowie typu „walizka” z możliwością przenoszenia przez jedną osobę, który umożliwi zasilanie urządzeń elektronicznych i ratowniczych, w tym także medycznych w czasie sytuacji kryzysowych, lub podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Agregat o obniżonej głośności. **Moc maksymalna min. 3,2 kVA (moc znamionowa min. 2,6 kVA)***

Agregat powinien posiadać następujące parametry:

1. **Wymiary maksymalne urządzenia** w mm:
 - długość max 575, - szerokość max 310, -wysokość 460
 - waga suchego agregatu do 27 kg.
2. **Prądnica:**
 - stabilizacja napięcia – inwerter,
 - typ – jednofazowa,
 - moc maksymalna – 3,2 kVA,
 - moc znamionowa – 2,6 kVA,
 - napięcie 230 V, częstotliwość 50 Hz,
 - prąd znamionowy 11,3 A.
 - wymagane dwa gniazda AC – 230V/16A
3. **Silnik:**
 - typ 4 suw, ohv, 1 cylinder, z wtryskiem paliwa
 - pojemność skokowa dostosowana do wymaganej mocy elektrycznej agregatu,
 - system chłodzenia wymuszonym powietrzem,
 - rodzaj zapłonu - tranzystorowy,
 - rozruch ręczny lub automatyczny,
 - gwarantowana wartość mocy akustycznej wg 2000/14/ec - 91 dBA,
 - zmierzona wartość mocy akustycznej wg 2000/14/ec - 73 dBA,
 - zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie olejowe,
 - wymagane złącze do pracy równoległej.
 - wymagany czas pracy agregatu przy obciążeniu znamionowym na jednym tankowaniu – min 3,5 godz.

Urządzenie powinno posiadać łączność bluetooth oraz oprogramowanie (aplikację do monitorowania parametrów pracy).

Wymagamy od dostawcy wykonania przeglądu przedsprzedażowego.

Prosimy o wyszczególnienie w formularzu ofertowym kosztów dostawy, jeśli nie będzie ona uwzględniona w cenie agregatu.



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

Termin realizacji zamówienia: do dn. 22.07.2026 r.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Uwagi: Wycena ma na celu przeprowadzenie analizy rynku oraz wyłonienia Dostawcy agregatu.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: g.rybaczyk@mazuryairport.pl

Termin składania ofert: 30.06.2026 r. do godz. 15:00

.....
*Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej*

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz_ofertowy_KOREKTA_12062026