



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

Szymany, 02.10.2026 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 29.09.2026 r. pn. „Budowa wiaty na sprzęty działu technicznego przy budynku garażowym na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.”

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA

W związku z zapytaniem ofertowym na „*Budowa wiaty na sprzęty działu technicznego przy budynku garażowym na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach*” zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego w dniu 29.09.2026 r., wpłynęły pytania od oferentów. Poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Czy jest możliwość otrzymania projektu istniejącego budynku, a w szczególności jego fundamentów, w celu opracowania fundamentów wiaty?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie posiada dokumentacji budowlanej istniejącego budynku wiaty. W posiadaniu Zamawiającego znajduje się jedynie projekt remontu sąsiednich budynków garażowych, jednak nie zawiera on projektu fundamentów.

Pytanie nr 2: Jaka ma być wysokość robocza (użytkowa) wiaty, zarówno na wjeździe, jak i wewnątrz?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Wysokość robocza wiaty ma mieć docelową wysokość roboczą (użytkową) zarówno na wjeździe jak i wewnątrz, co budynek wiaty, do której będzie przylegać. Zamawiający wymaga od oferentów obecności na wizji lokalnej, w celu pobrania wymiarów.

Pytanie nr 3: Czy wjazdy pod wiatę mają być tylko od frontu, czy może również z boku?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Wjazdy pod wiatę należy zaprojektować od frontu – vis-a-vis istniejących bram garażowych.

Pytanie nr 4: Mapa uzbrojenia podziemnego, żeby fundamenty nie trafiły w kable czy rury.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający jest w posiadaniu mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonym uzbrojeniem podziemnym. Mapa do celów projektowych – po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5: gdzie można odprowadzić deszczówkę z dachu?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Deszczówkę z dachu można odprowadzić do istniejącego wpustu drogowego i istniejącej kanalizacji deszczowej.





Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

Pytanie nr 6: Skąd zasilić oświetlenie, jeśli ma być?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Oświetlenie można zasilić z istniejącego złącza WLZ.

Pytanie nr 7: Czy pod wiatą będą składowane jakieś materiały?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza, że pod wiatą będą składowane materiały i sprzęty obsługi technicznej.



*Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej*

