

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie przeglądów serwisowych rocznych wraz z usunięciem sygnalizacji uszkodzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru zainstalowanego na terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, Szymany 150.

Zakres prac:

Przegląd ma być wykonany zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 pkt. A.11.2.1; ppkt.d; pppkt. 2,4,6.

Dane SSP:

System: Esser, 3 centrale IQ8 i 3 moduły komunikacji SEI. Ilość elementów pętlowych: 623 szt. (czujki i moduły).

Dane obiektu: Wysokość obiektu ok. 12 m, powierzchnia ok. 6500 m².

Warunkiem wykonania przeglądu i świadczenia usługi serwisowej jest posiadanie umiejętności i wiedzy poświadczonych przez producenta lub przedstawiciela producenta zainstalowanego systemu SSP.

Prace można wykonywać całodobowo w strefach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym. Pracownicy Wykonawcy podlegają przepisom obowiązującym na lotnisku związanych z kontrolą bezpieczeństwa.

W załączniku nr 1: schemat systemu z ilościami urządzeń.

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2026

Kryterium oceny ofert:

1. Cena: 100%

W przypadku pytań: prosimy zadawanie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: m.kucman@mazuryairport.pl. Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie www.mazuryairport.pl.

Informację prosimy przysyłać na adres poczty elektronicznej: m.kucman@mazuryairport.pl do dnia 20-10-2026 r. do godz. 14.00

Marek Kucman
Port Lotniczy Olsztyn - Mazury
Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Szymany 150, 10-100 Szczytno
+48 885 101 062

RZECZOZNAWCA SITP
SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
Numer uprawnień 72/2012

Marek Kucman
Marek Kucman