



Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

WIM.DEA.0810.48.2021

Szymany, 08.06.2021 r.

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ USŁUGI

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przekazanie w terminie do dnia **17.06.2021** r. do godz. **15.00** informacji o szacunkowej wartości opłaty za usługę polegającej na:

„Przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i dezynfekujących związanych z COVID – 19 oraz przeglądu technicznego okresowego dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach wraz z wymianą filtrów,”

która by była przez Państwa realizowana.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i dezynfekujących związanych z COVID – 19 z wymianą filtrów oraz przeglądu okresowego dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w budynku Terminala, budynku nr 1, 2, 3, budynku LSRG.

Przy kalkulacji ceny należy uwzględnić sprzęt do dostania się do central SWEGON, które zamontowane są nad klatkami schodowymi przy budynku Terminala i dostęp do nich jest możliwy przez użycie zwyżki lub rusztowania. Do pozostałych urządzeń dostęp nie jest utrudniony.

Prosimy również o podanie ceny za filtry, które trzeba wymienić w n/w urządzeniach.

Prosimy również o podanie ceny samej usługi wymiany filtrów w systemie raz na kwartał.

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zamontowane w Terminalu to:

A. Centrale Swegon GOLD – 4 szt.

1. Centrala wentylacyjna nr1 GOLD 35ERX.
2. Centrala wentylacyjna nr2 GOLD 35ERX.
3. Centrala wentylacyjna nr3 GOLD 35ERX.
4. Centrala wentylacyjna nr4 GOLD 40ERX.

B. Centrale i wentylatory Systemair:

1. Centrala Maxi 2000 HW 400V z automatyką – 4 kpl.(centrala 5,6,7,8)
2. Wentylator MUB/T 042 450D4 – 1 kpl.- (wentylator nr 2)
3. Wentylator MUB/T 042 400DV – 2 kpl. - (wentylator 1,3)

C. Centrale Konfovent:

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
Szymany 150
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 544 34 34
www.mazuryairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971
Bank PEKAO SA
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy: 186 427 000,00 PLN
wplacono w calosci



Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

1. Centrala wentylacyjna nawiewna Komfovent OTK 2000P/W-AC-C3z automatyką – 1 kpl.(centrala 9)
2. Centrala wentylacyjna Komfovent RECU 400HE-R-AC-C3 z automatyką– 1kpl. (centrala 10)
3. Centrala wentylacyjna nawiewna Komfovent OTK 3000P/W-EC-C3 z automatyką – 1 kpl.. (centrala 11)
4. Centrala wentylacyjna Komfovent RECU 900HE-R-AC-C3 z automatyką – 2kpl. (centrala 12,13)

D. Agregat wody lodowej Aermec:

1. Agregat wody lodowej NRB1600 wraz z osprzętem (regulator ciśnienia skraplaniaDCPXNRB1600; Karta RS485 z protokołem Modbus RTU; Sprężynowe podstawy antywibracyjne) -1 kpl.

E. Klimakonwektory Aermec:

- 1.Klimakonwektory FCLI42+maskownica GLLI10N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4- 4 szt.
2. Klimakonwektory FCLI62+maskownica GLLI10N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4- 5 szt.
3. Klimakonwektory FCLI82+maskownica GLLI20N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4- 1 szt.
4. Klimakonwektory FCLI122+maskownica GLLI20N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4- 9 szt.
5. Klimakonwektory FCLI64+maskownica GLLI10N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4 +zawór VHL1- 1 szt.
6. Klimakonwektory FCLI124+maskownica GLLI20N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4 +zawór VHL20- 5 szt.

F. Klimatyzatory Mitsubishi:

1. KlimatyzatorPLA-RP100/PUHZ-ZRP71 – 2 kpl.
2. KlimatyzatorPLA-RP125/PUHZ-ZRP100 – 12 kpl.
3. KlimatyzatorPLA-RP140/PUHZ-ZRP140 – 2 kpl.

G. Klapy p.pożarowe:

1. Kłapa p.poż. z siłownikiem – 33 kpl.

Urządzenia zamontowane w budynkach nr 1, 2, 3, LSRG i ST-3 to:

1. Klimatyzatory:

- a) Fujitsu ASYA07GACH – 8 szt.
- b) LENNOX HMI 18NO – 2 szt.
- c) Samsung ARD9FSSEDWUN – 2 szt.
- d) LENNOX LXIHM 09N1 – 2 szt.



Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

- e) Midea MS 12FU-12HRDN1-QRC8GW – 1 szt.
- f) Heier R-410 W/AS18TD2HRA
- g) LG MULTI MS118AQ/MU5M40 – 2 szt.

2. Wentylatory:

- a) MCKT VFMCKT 02R – 2 szt.
- b) KLIMA THERM KLX 800 – 2 szt.
- c) KLIMA THERM KLX 500 – 2 szt.
- d) KLIMA THERM KLX 1 200 – 2 szt.

Termin realizacji zamówienia: od 21.06.2021r.

Miejsce wykonywania usługi:

Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury

Szymany 150

12-100 Szczytno

Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie wskazanym w treści niniejszego pisma, za pomocą poczty elektronicznej na adres : w.zimny@mazuryairport.pl .

Administrator budynków
Waldemar Zimny

Administrator budynków

Waldemar Zimny

