

Szymany, dnia 04.09.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzaniu okresowych przeglądów technicznych oraz serwisu agregatów prądotwórczych będących w posiadaniu Zamawiającego. Szczegółowe dane posiadanych urządzeń oraz minimalny zakres prac określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakres prac ma obejmować:

- a. cykliczne przeglądy urządzeń zgodnie z harmonogramem oraz zaleceniami producentów urządzeń,
- b. serwis urządzeń wykonywany na każdorazowe zgłoszenie o wystąpieniu awarii.

Wszystkie prace mają być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, niezbędną odzież ochronną i sprzęt oraz narzędzia gwarantujące bezpieczeństwo pracy.

2. Przeglądy będą realizowane według harmonogramu, który zostanie szczegółowo omówiony z wybranym Wykonawcą.
3. Jeżeli w trakcie wykonywania przeglądu wystąpi konieczność usunięcia ujawnionej awarii, wykonawca będzie zobowiązany do jej usunięcia. Fakt ten ma być odnotowany w protokole z wykonanego przeglądu. Jeżeli zakres prac będzie wykraczał poza zakres przeglądu, Wykonawca będzie zobowiązany do poinformowania na piśmie o tym Zamawiającego oraz przedstawienia szacunkowych kosztów usunięcia awarii.
4. Wykonawca składający ofertę winien zapewnić serwis czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Czas reakcji na zgłoszenie – 24 godziny, czas na usunięcie awarii 3 dni.
5. Wykonawca składający ofertę winien w koszty poszczególnych cen za przeglądy wliczyć koszt dojazdu, koszt roboczogodziny pracownika, koszt materiałów eksploatacyjnych, koszt utylizacji oleju, płynów i części zamiennych oraz inne koszty niezbędne w celu wykonania danego przeglądu.
6. Warunki płatności – przelew 30 dni.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne typy agregatów – złożona oferta powinna zawierać koszt wykonania usługi dla każdego z agregatów osobno.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Piotr Rolka Tel. 504 288 516

Termin realizacji zamówienia: IX 2023 – IX 2025 r.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: n.rykaczewska@mazuryairport.pl

W terminie do dnia: 11.09.2023 r. do godz.10.00

Zatwierdzam:

.....
(Podpis Kierownika Komórki Organizacyjnej)

DANE TECHNICZNE AGREGATÓW WRAZ Z HARMONOGRAMEM**AGREGAT NR 1**

TYP/MODEL AGREGATU	GD705 AUT
NR SERYJNY AGREGATU	185615
TYP PRĄDNICY	SINCRO: SK 355 LM
NR SERYJNY PRĄDNICY	35581
TYP SILNIKA	DOOSAN: P222FE
NUMER SERYJNY SILNIKA	306657
TYP I MODEL STEROWNIKA	INTELILITE MRS 10
MOC kVA AGREGATU	705 kVA
DATA URUCHOMIENIA AGREGATU	2015
MIEJSCE STACJONOWANIA AGREGATU (BUDYNEK, ULICA, MIEJSCOWOŚĆ)	LOTNISKO SZYMANY 12-100 SZCZYTNO SZYMANY 150

ROK/MIESIĄC	2023	2024	2025
WRZESIEŃ	PR - przegląd rozszerzony	PP - przegląd podstawowy	PR - przegląd rozszerzony

AGREGAT NR 2

TYP/MODEL AGREGATU	GD330 S AUT
NR SERYJNY AGREGATU	179614
TYP PRĄDNICY	MECC ALTE: ECO 38 2LN/4
NR SERYJNY PRĄDNICY	0001777696
TYP SILNIKA	DOOSAN: P126 TI-II
NUMER SERYJNY SILNIKA	EDIOC430482
TYP I MODEL STEROWNIKA	INTELILITE MRS 10
MOC kVA AGREGATU	329 kVA

DATA URUCHOMIENIA AGREGATU	2015
MIEJSCE STACJONOWANIA AGREGATU (BUDYNEK, ULICA, MIEJSCOWOŚĆ)	LOTNISKO SZYMANY 12-100 SZCZYTNO SZYMANY 150

ROK/MIESIĄC	2023	2024	2025
WRZESIEŃ	PR - przegląd rozszerzony	PP - przegląd podstawowy	PR - przegląd rozszerzony

AGREGAT NR 3

TYP/MODEL AGREGATU	ECA450S
NR SERYJNY AGREGATU	C6529
TYP PRĄDNICY	MARELLI*MJB315MA4
NR SERYJNY PRĄDNICY	MB17449
TYP SILNIKA	DETROIT DIESEL*06R
NUMER SERYJNY SILNIKA	0956398
TYP I MODEL STEROWNIKA	DSE7320
MOC kVA AGREGATU	440 kVA
DATA URUCHOMIENIA AGREGATU	2015
MIEJSCE STACJONOWANIA AGREGATU (BUDYNEK, ULICA, MIEJSCOWOŚĆ)	LOTNISKO SZYMANY 12-100 SZCZYTNO SZYMANY 150

ROK/MIESIĄC	2023	2024	2025
WRZESIEŃ	PR - przegląd rozszerzony	PP - przegląd podstawowy	PR - przegląd rozszerzony

Minimalny zakres czynności do wykonania przy przeglądach:

Przegląd podstawowy:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych: olej, filtry oleju, i filtry paliwa,
- kontrola paska klinowego,
- kontrola progu zamarzania płynu chłodniczego,
- kontrola wibro - izolatorów,
- kontrola połączeń kablowych sterowania,
- kontrola automatyki,
- kontrola połączeń śrubowych silnika i prądnicy,
- kontrola obudowy,
- kontrola układów paliwa, smarowania i chłodzenia,
- kontrola akumulatorów,
- kontrola alternatora,
- kontrola odprowadzania spalin (ew. wentylacji),
- sprawdzenie wskaźników kontrolno – pomiarowych,
- kontrola częstotliwości i prędkości obrotowej,
- kontrola instalacji rozruchowej,
- pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
- czyszczenie zespołu prądotwórczego,
- uruchomienie w trybie ręcznym,
- uruchomienie w trybie automatycznym,
- test agregatu przez min 1 h pod obciążeniem

Przegląd rozszerzony:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych: olej, filtry oleju, filtry paliwa, i płyn chłodzący,
- kontrola paska klinowego,
- kontrola progu zamarzania płynu chłodniczego,
- kontrola wibro - izolatorów,
- kontrola połączeń kablowych sterowania,
- kontrola automatyki,
- kontrola połączeń śrubowych silnika i prądnicy,
- kontrola obudowy,
- kontrola układów paliwa, smarowania i chłodzenia,
- kontrola akumulatorów,
- kontrola alternatora,
- kontrola odprowadzania spalin (ew. wentylacji),
- sprawdzenie wskaźników kontrolno – pomiarowych,
- kontrola częstotliwości i prędkości obrotowej,
- kontrola instalacji rozruchowej,
- pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
- czyszczenie zespołu prądotwórczego,
- uruchomienie w trybie ręcznym,
- uruchomienie w trybie automatycznym,
- test agregatu przez min 1 h pod obciążeniem