

WIM.DEA.0810.43.2024

Szymany, 08.07.2024 r.

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ USŁUGI

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przekazanie w terminie do dnia **17.07.2024** r. do godz. **15.00** informacji o szacunkowej wartości opłaty za usługę polegającej na:

„Przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i dezynfekujących oraz przeglądu technicznego okresowego dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach wraz z wymianą filtrów,”

która by była przez Państwa realizowana.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i dezynfekujących z wymianą filtrów oraz przeglądu okresowego dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w budynku Terminala, budynku nr 1, 2, 3, 4, budynku LSRG, ST3.

Przy kalkulacji ceny należy uwzględnić sprzęt do dostania się do central SWEGON, które zamontowane są nad klatkami schodowymi przy budynku Terminala i dostęp do nich jest możliwy przez użycie zwyżki lub rusztowania. Do pozostałych urządzeń dostęp nie jest utrudniony.

Prosimy również o podanie ceny za filtry, które trzeba wymienić w n/w urządzeniach.

Prosimy również o podanie ceny samej usługi wymiany filtrów w systemie raz na kwartał.

Prosimy o uwzględnienie w ofercie wykonanie pomiaru wydajności na wylotach dysz nawiewnych i wywiewnych w budynku Terminala.

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zamontowane w Terminalu to:

A. Centrale Swegon GOLD – 4 szt.

1. Centrala wentylacyjna nr1 GOLD 35ERX.
2. Centrala wentylacyjna nr2 GOLD 35ERX.
3. Centrala wentylacyjna nr3 GOLD 35ERX.
4. Centrala wentylacyjna nr4 GOLD 40ERX.

B. Centrale i wentylatory Systemair:

1. Centrala Maxi 2000 HW 400V z automatyką – 4 kpl. (centrala 5,6,7,8)
2. Wentylator MUB/T 042 450D4 – 1 kpl. - (wentylator nr 2)
3. Wentylator MUB/T 042 400DV – 2 kpl. - (wentylator 1,3)

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
Szymany 150
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 544 34 34
www.mazuryairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie.
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971
Bank PEKAO SA
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy: 262 318 000.00 PLN
wpłacono w całości

C. Centrale Komfovent:

1. Centrala wentylacyjna nawiewna Komfovent OTK 2000PW-AC-C3z automatyką – 1 kpl.(centrala 9)
2. Centrala wentylacyjna Komfovent RECU 400HE-R-AC-C3 z automatyką– 1kpl. (centrala 10)
3. Centrala wentylacyjna nawiewna Komfovent OTK 3000PW-EC-C3 z automatyką – 1 kpl.. (centrala 11)
4. Centrala wentylacyjna Komfovent RECU 900HE-R-AC-C3 z automatyką – 2kpl. (centrala 12,13)

D. Agregat wody lodowej Aermec:

1. Agregat wody lodowej NRB1600 wraz z osprzętem (regulator ciśnienia skraplaniaDCPXNRB1600; Karta RS485 z protokołem Modbus RTU; Sprężynowe podstawy antywibracyjne) -1 kpl.

E. Klimakonwektory Aermec:

- 1.Klimakonwektory FCLI42+maskownica GLLI10N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4- 4 szt.
2. Klimakonwektory FCLI62+maskownica GLLI10N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4- 5 szt.
3. Klimakonwektory FCLI82+maskownica GLLI20N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4- 1 szt.
4. Klimakonwektory FCLI122+maskownica GLLI20N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4- 9 szt.
5. Klimakonwektory FCLI64+maskownica GLLI10N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4 +zawór VHL1- 1 szt.
6. Klimakonwektory FCLI124+maskownica GLLI20N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4 +zawór VHL20- 5 szt.

F. Klimatyzatory Mitsubishi:

1. KlimatyzatorPLA-RP100/PUHZ-ZRP71 – 2 kpl.
2. KlimatyzatorPLA-RP125/PUHZ-ZRP100 – 12 kpl.
3. KlimatyzatorPLA-RP140/PUHZ-ZRP140 – 2 kpl.

G. Klapy p.pożarowe:

1. Klapa p.poż. z siłownikiem – 33 kpl.

Urządzenia zamontowane w budynkach nr 1, 2, 3 4, LSRG i ST-3 to:

1. Klimatyzatory:

- a) Fujitsu ASYA07GACH – 8 szt.
- b) LENNOX HMI 18NO – 2 szt.



Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

- c) Samsung ARD9FSSEDWUN – 2 szt.
- d) LENNOX LXIHM 09N1 – 2 szt.
- e) Midea MS 12FU-12HRDN1-QRC8GW – 1 szt.
- f) Heier R-410 W/AS18TD2HRA
- g) LG MULTI MS118AQ/MU5M40 – 2 szt.

2. Wentylatory:

- a) MCKT VFMCKT 02R – 2 szt.
- b) KLIMA THERM KLX 800 – 2 szt.
- c) KLIMA THERM KLX 500 – 2 szt.
- d) KLIMA THERM KLX 1 200 – 2 szt.
- e) Centrala wentylacyjna Klimor – 1 szt.

Termin realizacji zamówienia: w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Uwagi: Wycena ma na celu przeprowadzenie analizy rynku oraz wyłonienia Wykonawcy.

Miejsce wykonywania usługi:

Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury

Szymany 150

12-100 Szczytno

Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie wskazanym w treści niniejszego pisma, za pomocą poczty elektronicznej na adres : w.zimny@mazuryairport.pl .

Administrator budynków
Waldemar Zimny

Administrator budynków

Waldemar Zimny