



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

Szymany, dnia 15.10.2020 r.

Numer Postępowania: WIM.DEA.0812.9.2020

*-Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia-*

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu**, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn.:

„Budowa dwóch hangarów do celów około lotniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (II)”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1843).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (1)

Na podstawie art. 22 pkt. 5-8 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych, zwany dalej Regulaminem, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem:

1. W związku z prowadzonym postępowaniem na „Budowa dwóch hangarów do celów około lotniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (II)”, Wykonawca zwraca się pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie projektowanych elementów konstrukcji stalowej tj.

- poz. 47 listy materiałowej konstrukcji stalowej: słupy IPE400 w klasie stali S460
- poz. 48 listy materiałowej konstrukcji stalowej: rygle IPE400 w klasie stali S460
- poz. 52 listy materiałowej konstrukcji stalowej: podstawy słupów 700x450x240 w klasie stali S460

na słupy, rygle podstawy słupów w klasie stali S355 jak pozostałe elementy konstrukcji stalowej projektowanych hal około lotniskowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiadając na pytanie, na wstępie należy zaznaczyć, że poszczególne elementy konstrukcji oraz materiały z jakich mają być wykonane powinny zapewnić należyłą wytrzymałość i bezpieczeństwo konstrukcji co musi być zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz sztuka inżynierską.

W tym wypadku, konieczne było zastosowanie materiałów wykonanych ze stali S460 i nie jest możliwe zamienienie ich na stal S355, bez wykonywania zmian projektowych w elementach konstrukcyjnych.

Zastosowanie innych gatunków stali wymagać będzie na nowo przeanalizowania i zaprojektowania tych elementów, czego wynikiem będzie wykonanie Projektu Zamiennego sporządzonego przez osoby do tego uprawnione i posiadające odpowiednie kwalifikacje.



Warmia i Mazury

Sp. z o.o.

Projekt taki również musi być zatwierdzony przez projektantów projektu stanowiącego załącznik do SIWZ.

Dyrektor
ekonomiczny-administracyjny

Aleksandra Kalinowska

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej